


# Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.

Hygiene-Institut, UMWELT Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen



Rotthauer Str. 21  
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-0  
Telefax (0209) 9242-222  
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-266740-16-Ho  
Ansprechpartnerin: Dipl.-Ing. (FH) S. Horn

## Prüfzeugnis

zur Hygiene – Konformitätsprüfung zu den konstruktiven Anforderungen  
der VDI 6022, Blatt 1 (07/2011) sowie der VDI 6022, Blatt 1.3 (08/2015)

Prüfstelle:	Hygiene Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Toxikologie Rotthauer Straße 21 49879 Gelsenkirchen
Prüfgegenstand:	ovales Lüftungsrohr mit Formstücken*
Hersteller:	Maschinen- und Apparatebau Hagen GmbH Langscheider Straße 41 58339 Breckerfeld
Grundlage der Prüfung:	✓ VDI 6022, Blatt 1 (07/2011) ✓ VDI 6022, Blatt 1.3 (08/2015)
Gültigkeitszeitraum:	5 Jahre 03/2016 – 03/2021
Gutachten:	W-266740-16-Ho



Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das überprüfte ovale Lüftungsrohr der Fa. Maschinen- und Apparatebau Hagen GmbH, soweit im Gutachten W-266740-16-Ho dargestellt, mit den Anforderungen der o.g. Regelwerke konform ist.

(Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki)  
Leiter der Abteilung Wasserhygiene  
und Umweltmikrobiologie

(Dipl.-Ing. (FH) S. Horn)  
Bereichsleiterin Raumluftechnik  
Abteilung Wasserhygiene  
und Umweltmikrobiologie

ausgestellt am 04.03.2016, Gelsenkirchen

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygiene relevanten konstruktiven Anforderungen der o.g. Regelwerke geprüft. Anforderungen anderer Regelwerke, auf welche die o.g. Regelwerke verweisen wurden nicht geprüft. Ferner umfasst die Hygiene-Konformitätsprüfung keine toxikologischen und sensorischen Prüfungen der eingesetzten Materialien. \*Formstücke wie im Gutachten W-266740-16-Ho genannt.

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt-ID: DE125018356  
Vorstand: Prof. Dr. Werner Schlake (Vors.), Prof. Dr. Jürgen Kretschmann, Dr. Emanuel Grün, Volker Vohmann, Prof. Dr. Lothar Dunemann (geschäftsführ. Vorstand)